



№ 0001111

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32945.04ЕАП0.Н01083

Срок действия с 17.10.2025 по 16.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ РОСС RU.32945.04ЕАП0.ОС.02, Орган по сертификации
Общества с ограниченной ответственностью «МОНТЕ», 390006, Рязанская обл., г.о. город Рязань, г.
Рязань, ул. Затинная, д. 30, к. 1, кв. 23. Тел: +7 995 904 41 96. E-mail: iso@eac-point.ru.

ПРОДУКЦИЯ ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СИГМА-05.
Серийный выпуск.

код ОКПД2:
26.51.53.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018,
ГОСТ Р МЭК 61511-2-2018 (уровень SIL 2), Технические условия ТУ 26.51.53-015-
80703968-24 ЦМСТ 413216.015 ТУ.

код ТН ВЭД
9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРИБОР-Р».
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт. 2, ком. 14.
Страна: РФ.
Телефон: +7 (495) 663-16-25, 8 (800) 500-71-25
Адрес электронной почты: office@prompribor-r.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМПРИБОР-Р».
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт. 2, ком. 14.
Телефон: +7 (495) 663-16-25, 8 (800) 500-71-25
ИНН: 7719627499. КПП: 772501001. ОГРН: 5077746453373. ОКПО: 80703968.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 10-16/25-2075 от 16.10.2025 года, выданного
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МОНТЕ» (регистрационный
номер аттестата аккредитации РОСС RU.32945.ИЛ12)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

И.Г. Волков
подпись

И.Г. Волков

инициалы, фамилия

М.В. Петрова
подпись

М.В. Петрова

инициалы, фамилия